

Проможемеш 1/05
на 8 листов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку запасных частей паровой турбины Р-6-35/56

№ п/п	Наименование ТМЦ	Ед. измерения	Кол-во	Марка материала	Геометрические параметры (чертеж)	Применение	Возможность замены
1	2	3	4	5	6	7	8
	Турбина Р-6-35/56, Калужский турбинный завод, зав. №9702, год выпуска 1965						
1	Ротор турбины	шт	1	сборный	135-Б-119	Комплект согласно чертежа	нет
2	Диафрагма 2 ступени	шт	1		127-Б-295/6	В комплекте с уплотнительными кольцами и пружинами.	
	Диафрагма 3 ступени				127-Б-296/8	Проработать вопрос изменения конструкции диафрагм и колец	
	Диафрагма 4 ступени				127-Б-297/8	диафрагменных уплотнений с заменой цилиндрических пружин	
	Диафрагма 5 ступени				127-Б-298/8	старого образца на современные	
	Диафрагма 6 ступени				127-Б-299/7		
	Диафрагма 7 ступени				127-Б-300/7		
	Диафрагма 8 ступени				127-Б-301/7		
	Диафрагма 9 ступени				127-Б-302/7		
3	Вкладыш опорно-упорный Ø130	шт	1		188-Б-066	Комплект согласно чертежа	
4	Вкладыш подшипника заднего	шт	1		188-Б-040	Комплект согласно чертежа	
5	Блок регулирования	шт	1		141-Б-073/2	Проработать вопрос исключения регулятора давления	
6	Парораспределение	шт	1		112-Б-078/5	Комплект согласно чертежа	
6а	Комплект шпилек и колпачковых гаек клапанной коробки	компл (30шпилек, 30 гаек)	1		б/ч		
7	Клапан стопорный	шт	1		110-Б-050/1	Комплект согласно чертежа	
8	Валоповоротное устройство	шт	1		154-Б-020	Комплект согласно чертежа	
9.	Автоматический затвор	шт	1		144-С-047	Комплект согласно чертежа	

1	2	3	4	5	6	8	9
10	Маслоотбойник	шт	1	сборный	124-С-302		НЕТ
11	Маслоотбойник	шт	1		124-С-220		
12	Маслоотбойник	шт	1		124-С-080		
14	Дистанционный выключатель	шт	1		144-Б-010	Комплект согласно чертежа	
15	Корпус уплотнения переднего	шт	1		126-С-133		
16	Обойма уплотнения переднего I	шт	1		126-С-179	Проработать вопрос изменения конструкции обоймы и уплотнительных колец с заменой цилиндрических пружин старого образца на современные	
16а	Кольцо уплотнительное	шт	8		126-С-181		
16б	Пружина цилиндрическая	шт	16		185-М-219		
17	Обойма уплотнения переднего II	шт	1		126-С-130/2		
18	Корпус уплотнения заднего	шт	1		126-Б-070		
19	Обойма уплотнения заднего	шт	1		126-С-145/2		

Начальник СКЦ-2



Е.Г.Шаповалов

Начальник участка СКЦ-2



А.Р.Винтерман